



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167010, г. Сыктывкар, ул. Советская, дом 9, тел.: 8(8212) 24-51-00,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона,

факс 8(8212) 24-43-25; E-mail: gu@emercom.pnma.ru

электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Усть-Куломского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48 Усть-Куломского района

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

тел.: 8(82137)9-47-77, тел/факс 8(82137) 9-48-76; E-mail: grn7ofps@mail.ru

номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 108 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение Скородумская основная
общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица (должностного лица государственного органа), физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

Во исполнение: распоряжения главного государственного инспектора Усть-Куломского
района по пожарному надзору № 108 от «19» февраля 2014 г., ст. 6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:
с 10 марта 2014 года по 28 марта 2014 года

проведены плановая, выездная проверка

- старшим дознавателем-государственным инспектором Усть-Куломского района по пожарному надзору Мисюровым Владимиром Евгеньевичем,

(полнота, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

на объекте: Муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа по адресу: Республика Коми, Усть-Куломский район, д. Скородум, д. (Здание школы).

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа Паниным Алексеем Васильевичем

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только в полномени
1	2	3	4	5
1	На объекте муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 191) не разработана утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 2	01 марта 2015 г.	
2.	В здание муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 191) в уборной деревянные стены не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87, статья 89, статья 134, таблица №28, таблица №3; СНиП 2-08-02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 табл. 1 прим. 2; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 6.1. статья 1; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46.	01 марта 2015 г.	
3.	В здание муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 191) в кабинете 5 класса деревянные стены не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87, статья 89, статья 134, таблица №28, таблица №3; СНиП 2-08-02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 табл. 1	01 марта 2015 г.	

	кон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 6.1, статья 1; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46.	
В здание муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 191) в кабинете 5 класса (в препараторской) деревянный потолок не оштукатурен или не покрыт огнезащитными красками или лаками.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87, статья 89, статья 134, таблица №28, таблица №3; СНиП 2-08-02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 табл. 1 прим. 2; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 6.1, статья 1; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46.	01 марта 2015 г.
В здании муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 191) линия электроснабжения не имеет устройства защитного отключения, предотвращающего возникновение пожара.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 6.1, статья 1; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46.	01 марта 2015 г.
На объекте муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 191) не ведется журнал первичных средств пожаротушения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 478	01 марта 2015 г.
В здание муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 191) не ведется журнал первичных средств пожаротушения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 478.	01 марта 2015 г.

разовательная школа (д. Скородум, д. 191) не исправны огнетушители.			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать выданные предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Усть-Июмского района по пожарному надзору Мисюров В.Е.

(подпись, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



18 « _____ » марта 20 14 г.

Подписание для исполнения получил (а):

Пашнин Алексей Васильевич-директор муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа

(подпись) (Должность, фамилия, инициалы)

18 « 03 » 20 14 г.