



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167010, г. Сыктывкар, ул. Советская, дом 9, тел.: 8(8212) 24-51-00,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона,

факс 8(8212) 24-43-25; E-mail: gu@emscor.prima.ru

электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Усть-Куломского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48 Усть-Куломского района

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

тел.: 8(82137)9-47-77, тел/факс 8(82137) 9-48-76; E-mail: gpn7ofps@mail.ru

номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 110 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение Скородумская основная общеобразовательная школа

(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

Во исполнение: распоряжения главного государственного инспектора Усть-Куломского района по пожарному надзору № 110 от « 19 » февраля 2014 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период: с 10 марта 2014 года по 28 марта 2014 года

проведена плановая, выездная проверка

- старшим дознавателем-государственным инспектором Усть-Куломского района по пожарному надзору Мисюрным Владимиром Евгеньевичем,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

на объекте: Муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа по адресу: Республика Коми, Усть-Куломский район, д. Скородум, д. 1 (Здание начальной школы).

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа Папшиным Алексеем Васильевичем

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) - лица, участвующего в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись, выполнено) (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
<i>Вопрос</i>	в здании муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 110) линия электрооборудования не имеет устройства защитного отключения, предотвращающего возникновение пожара.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 6.1, статья 1; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46.	01 марта 2015 г.	
<i>Факт</i>	В здании муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 110) не исправны огнетушители.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 478.	01 марта 2015 г.	
<i>Факт</i>	На объекте муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 110) не ведется журнал первичных средств пожаротушения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 478.	01 марта 2015 г.	
<i>Вопрос</i>	В здании муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 110) высота всех эвакуационных выходов составляет менее чем 1,9 метра:	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» п. 33; СНиП 21-01-97* п. 6.16; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 8.1.5, п.	01 марта 2015 г.	

	8.1.12; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 6.1, статья 1; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46.	
<p>В здание муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 110), в игровой отопительная печь допускается к эксплуатации в неисправном состоянии, а именно:</p> <p>- отсутствует установленная нормами противопожарная разделка от горючих конструкций (Разделка печи составляет 270 мм).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 81; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» приложение К (размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов), пункт 6.6.23;</p> <p>Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 6.1, статья 1; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46.</p>	01 марта 2015 г.
<p>В здание муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 110), в учительской отопительная печь допускается к эксплуатации в неисправном состоянии, а именно:</p> <p>- отсутствует установленная нормами противопожарная разделка от горючих конструкций (Разделка печи составляет 260 мм).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 81; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» приложение К (размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов), пункт 6.6.23;</p> <p>Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 6.1, статья 1; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46.</p>	01 марта 2015 г.
<p>В здание муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 110), в классе отопительная печь допускается к эксплуатации в неисправном состоянии, а именно:</p> <p>- отсутствует установленная нормами противопожарная разделка</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 81; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» приложение К (размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов), пункт 6.6.23;</p> <p>Федеральный закон от</p>	01 марта 2015 г.

от горючих конструкций (Разделка печи составляет 170 мм).	21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 6.1, статья 1; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46.		
В здание муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа (д. Скородум, д. 110) пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» п. 61; Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 п. 4, таблица 1; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, статья 91, статья 103, статья 4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 Приложение А, таблица А.1; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 6.1, статья 1; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46.	01 марта 2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) с их устранением физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на собственников или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель-государственный инспектор Усть-Сурожского района по пожарному надзору Мисюров В.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



28 » марта 20 14 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(Handwritten signature)

(подпись)

Пашнин Алексей Васильевич-директор муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа

(должность, фамилия, инициалы)

28 » 03 20 14 г.

разовательная школа (д. Скородум, д. 191) не исправны огнетушители.			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать выданные предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Усть-Июмского района по пожарному надзору Мисюров В.Е.

(подпись, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



18 « _____ » марта 20 14 г.

Подписание для исполнения получил (а):

Пашнин Алексей Васильевич-директор муниципального общеобразовательного учреждения Скородумская основная общеобразовательная школа

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

18 « 03 » 20 14 г.